

Daikin FTXS15DVJU

<http://www.forum-climatisation.com/demontage-carenage-unite-interieure-daikin.html>

Unité intérieure Daikin démontage du carénage

PL

Membre inscrit



4 996 messages

Bonjour.

Ouvrir délicatement, manuellement à 45° le volet de soufflage, soulever le capot de façade si possible l'enlever au niveau des axes, enlever les filtres, puis glisser les mains paumes vers le haut entre la batterie, et le haut du carénage, de manière à le déclipser tout en effectuant un mouvement vers vous. Voilà, pour le remontage effectuer l'opération inverse.

26 janvier 2013 à 09:02

<http://www.forum-climatisation.com/conseils-demontage-climatiseur-daikin-pour-nettoyage-turbine.html>

2139

Question forum climatisation : Accès à la turbine pour nettoyage d'une U.I Daikin FTX-JV1B

padre_hub

Membre inscrit



5 messages

Bonjour,

Effectivement, sur ce forum des sujets semblables ont bien été traités.

Dans ce modèle, le démontage des grilles, éventuellement des volets d'air n'est pas évident.

J'ai essayé de "dé-clipser" le bas, mais le haut paraît "coincé". Il doit y avoir un ordre, ou plutôt une "astuce".

Sinon, une soufflette à air comprimé ferait-elle l'affaire ?

Félicitations pour la tenue de ce forum qui m'a permis de vous présenter l'unité intérieure "dépouillée" !

Daikin inverter U.I FTX20GV1B et U.E RX20JV1B

Meilleures salutations.

Voici la photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



18 septembre 2013 à 12:30

Conseil 1 démontage climatiseur

Accès à la turbine pour nettoyage d'une U.I Daikin FTX-JV1B

PL

Membre inscrit



4 996 messages

Bonjour.

Effectivement il y a une astuce, sur votre photo on voit très bien sur une des grilles par exemple, de chaque côté il y a en haut de cette grille un tenon en plastique qui est glissé dans une mortaise tirée délicatement mais en forçant quand même, Généralement je le fais à la main mais une pince à bec peut convenir, puis décrocher du bas, attention cette grille se disloque facilement et que des petites pièces. Ensuite il faut enlever les déflecteurs directionnels un/un, prendre des photos pour la phase démontage afin de remonter, ça aide. Mais comme je l'ai déjà expliqué, à l'aide d'un petit pinceau de largeur 10 mm frottez la volute dans le sens des ailettes avec, tout en soufflant avec un comp d'air.

Attention quand même sans faire démarrer la volute seulement par le souffle de l'air, et surtout ne pas introduire trop près de la soufflette risque de casse immédiate, c'est du plastique quand même. 😊

18 septembre 2013 à 17:37

Conseil 2 démontage climatiseur

Accès à la turbine pour nettoyage d'une U.I Daikin FTX-JV1B

padre_hub

Membre inscrit



5 messages

Bonjour,

Merci problème résolu.

Je vais pouvoir terminer "proprement" l'hivernation de la clim !

Car malgré notre position (Marseille) la fraîcheur arrive.

HdM

19 septembre 2013 à 09:43

Conseil 3 démontage climatiseur

Accès à la turbine pour nettoyage d'une U.I Daikin FTX-JV1B

PL

Membre inscrit



4 996 messages

Bonjour. Enchanté de vous avoir rendu service. 😊😊😊😊

20 septembre 2013 à 15:18

Conseil 4 démontage climatiseur

Accès à la turbine pour nettoyage d'une U.I Daikin FTX-JV1B

Invité



AeB 🤖

Merci de mieux préciser le démontage de la grille pour accéder à la turbine du split Daikin se trouvant dans une cuisine donc gras sur ailettes.

21 septembre 2013 à 11:24

Conseil 5 démontage climatiseur

Accès à la turbine pour nettoyage d'une U.I Daikin FTX-JV1B

padre_hub

Membre inscrit



5 messages

Bonjour,

La question mériterait d'être précisée : est-ce la réponse de "PL" ? donc **après** mise à nu de l'unité intérieure, ou comment enlever le capot en plastique, le volet de fermeture de l'UI ?

Quant à moi, je pense que la réponse de "PL" est excellente, j'ajouterai quand-même une question : une goutte d'huile de vaseline sur cette partie à faire glisser avec une pince (d'électricien) peut-elle être un plus ?

HdM

22 septembre 2013 à 12:24

Conseil 6 démontage climatiseur

Accès à la turbine pour nettoyage d'une U.I Daikin FTX-JV1B

padre_hub

Membre inscrit



5 messages

Bonjour,

Suite aux conseils éclairés de PL, les grilles ont été enlevées assez facilement : remarquez les petits ergots qui bloquent le glissement de la patte : avec une pince d'électricien resserrez les deux branches légèrement, par en-dessous et l'ensemble se désolidarise.

Effectivement la grille "perd" rapidement les deux supports aux extrémités, car les tiges métalliques y sont relativement libres.

Une goutte de colle avant le remontage et l'ensemble est plus facile à manœuvrer.


Par contre QUID des déflecteurs : comment les démonter sans les casser ? That is...

Merci de se pencher à nouveau sur cette question, la douceur actuelle rend cette réponse moins urgent. 😊

HdM.

Voici les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



23 septembre 2013 à 14:36

Conseil 7 démontage climatiseur

Accès à la turbine pour nettoyage d'une U.I Daikin FTX-JV1B

padre_hub

Membre inscrit



5 messages

Bonjour,

Cette unité intérieure a été posée très près du plafond, quelques millimètres, ce qui rend la tâche d'accès assez problématique, d'autant plus qu'elle est au-dessus d'une armoire !

Mais finalement les déflecteurs ont bien voulu s'effacer : voir les photos ci-dessous. Chacun des deux déflecteurs est maintenu par trois ergots et deux crochets à l'avant. Les trois ergots se libèrent en les inclinant vers soi, avec un tournevis plat par exemple.

Les deux "crochets" à l'avant en jouant sur l'élasticité de la matière plastique (pour l'instant...).

Profitez bien de l'été indien...

HdM

P. S. : Cette unité était relativement propre, mais elle m'a servi à mettre au point cette procédure pour des unités encore en service et nettement plus encombrées.

Voici les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



24 septembre 2013 à 12:41